

INFORME ANALITICO DE AGUAS - Nº A-11/20398

Cliente: AYUNTAMIENTO BURGUILLOS

PLAZA CONSTITUCIÓN, 1

ES-41220 BURGUILLOS SEVILLA

Tipo Muestra:	AGUA CONSUMO	Fecha Toma Muestra:	7-nov-11
Descripción:	FUENTE CARRETERA GUILLENA	Fecha Recepción:	7-nov-11
Unidad de Gestión:		Fecha Inicio:	8-nov-11
		Fecha Fin:	11-nov-11
Análisis:	A-4520	Muestreador:	Cliente

ANALISIS FISICO-QUIMICO

Legislación:

R.D. 140/2003 (DEP/ETAP)

Parámetro	Resultado	Unidades	PNT	C.M.A.	Incert.
Amonio	< 0,05	mg/l	PE-319	0,5	
Cloro Libre	0,25	mg/l	PE-340	1	
Color	< 1,00	mg/L Pt/Co	PE-316	15	
Conductividad Eléctrica	715,880	µS/cm a 25°C	PEC-002	2750	
Nitratos (TON)	18,84	mg/l	PE-336	50	
Nitritos	< 0,03	mg/l	PEC-006	0,1	
* Olor	0,00	Ind. Dilución a 25°	PE-320	3	
pH	8,13		PEC-001	9,5	
* Sabor	0,00	Ind. Dilución a 25°	PE-321	3	
Turbidez	0,16	NTU	PE-317	1	

ANALISIS MICROBIOLÓGICO

Legislación:


R.D. 140/2003 (DEP/ETAP)

Parámetro	Resultado	Unidades	PNT	C.M.A.	Incert.
Recuento Clostridium perfringens (incl esporas)	< 1	u.f.c./100 ml	PE-433	0	
Recuento de Bacterias Totales a 22°C	< 1	u.f.c./ml	PE-401	100	
Recuento de Coliformes Totales	< 1	u.f.c./100 ml	PE-402	0	
Recuento de Escherichia coli	< 1	u.f.c./100 ml	PE-425	0	

Observaciones: Muestra compuesta por un bote de polietileno estéril 1'5L.



 Mercedes Naranjo Vasco
 Resp. Lab. Inorgánico



 Hilario De la Cruz Contreras
 Resp. Lab. Microbiológico
 11-nov-11

Nota: L.D.T.: Límite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. * Los parámetros así referenciados, no forman parte del Alcanza de Acreditación de ENAC. Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente que lo solicite. Los resultados entre paréntesis están fuera del alcance.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.